

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗЕННАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СТАРОЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ШКОЛА»  
СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
433944, Ульяновская область,  
Старокулаткинский район,  
с.Старое Зеленое, ул.Школьная,55,  
тел.(8249) 34-1-85  
ОКПО 25334966 ОГРН 1027300908260  
ИНН/КПП 7317002218/731501001  
№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_26.04.2021\_\_\_\_\_

Государственному инспектору  
Павловского, Радищевского и  
Старокулаткинского районов  
Ульяновской области  
по пожарному надзору  
Азизову В.С.

**Ответ  
на представление  
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам  
Ульяновской области**

Доводы, изложенные в Представлении от 26.03.2021г., признаны обоснованными. В связи с этим администрацией МКОО «СТАРОЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» приняты меры для устранения выявленных нарушений:

<b>№</b>	<b>Выявленные нарушения</b>	<b>Мероприятия по устранению нарушений</b>
1	На здании школы направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не выполнено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (к пожарному гидранту) выполнены из светоотражающей краски.
2	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Журнал имеется, соответствующая запись внесена.
3	<b>Обслуживающий персонал, организующий дежурство в средней школе (объект защиты с массовым пребыванием людей) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</b>	Каждый дежурный (3 человека) обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара - три индивидуальных противогаза.

	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты..	
4	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
5	Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.	Проведено обучение работников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.
6	В отношении здания образовательного учреждения руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. В учреждении разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для отдельных категорий работников и проведения мероприятий. В данных инструкциях о мерах пожарной безопасности отражены вопросы, не относящиеся к осуществлению деятельности образовательного учреждения, либо нарушающие требования Правил противопожарного режима: либо указаны объекты не относящиеся к образовательному учреждению (производственные, складские, детские сады и т.д.)	В школе утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.
7	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: - порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - проезда транспорта; - порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; - предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометров) для газовой котельной, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и	В инструкцию о мерах пожарной безопасности добавлены указанные пункты

	электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики.	
8	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства,;</li> <li>- организацию спасения людей;</li> <li>- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты;</li> <li>- отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты);</li> <li>- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;</li> <li>- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара.</li> </ul>	В инструкцию о мерах пожарной безопасности включены все лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.
9	Программой вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено проведение практической тренировки действий при возникновении пожара и проверка знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.	В программу вводного противопожарного инструктажа включено проведение практической тренировки действий при возникновении пожара и проверка знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.
10	Периодические проверки, необходимые для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями не проводятся. (данные работы не указаны в журнале)	В журнале указаны все работы для контроля состояния огнетушителей.
11	Ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей не проводится, о проведенных проверках отметки в журнале учета огнетушителей (до 2021 года и в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты с 01.01.2021) не сделаны.	Организована работа по проведению ежеквартальной проверки состояния огнетушителей с последующим внесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
12	<p>Программа вводного инструктажа разработана без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. А именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в программе не отражен раздел «Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро</li> </ul>	<p>В программу вводного инструктажа внесены изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- добавлен раздел «Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро - и взрывоопасности»;</li> <li>- добавлены приемы и средства</li> </ul>

	<p>- и взрывоопасности»;</p> <p>- не отражены вопросы «приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности»</p> <p>- в программе помимо обязанностей и ответственности работников дополнительно отражен раздел прав сотрудников и руководителя (засоряет программу инструктажа не относящимися к тематике инструктажа вопросами);</p>	<p>тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности;</p> <p>- удален раздел прав сотрудников и руководителя (засоряет программу инструктажа не относящимися к тематике инструктажа вопросами);</p>
13	<p>В здании школы на этаже установлен рециркулятор бактерицидный, для обеззараживания воздуха, подключенный через удлинитель, удлинитель проложен через дверной проем кабинета, происходит перетирание слоя изоляции провода при закрытии двери.</p> <p><b>(Нарушение устранено при проведении проверки)</b></p>	<p>Нарушение устранено при проведении проверки. Рециркулятор перемещен в другое место, подключается не через удлинитель.</p>
14	<p>На объекте отсутствует резерв огнетушителей, необходимый для замены огнетушителей, выведенных из эксплуатации на время ремонта, испытания или перезарядки.</p> <p>Объект оснащен минимально необходимым количеством огнетушителей, обеспечивающим расстояние от возможного очага пожара до переносного огнетушителя в 20 м.</p>	<p>Для обеспечения резерва огнетушителей приобретено 2 огнетушителя.</p>
15	<p>Правообладатель земельного участка не обеспечивает надлежащее техническое содержание проездов и подъездов к зданию школы организации с южной стороны. Въездные ворота на территорию и сам проезд не очищены от снега. <b>(Нарушение устранено при проведении проверки)</b></p>	<p>Нарушение устранено при проведении проверки</p>
16	<p>Баннер, размещенный на фасаде здания не выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2. На объекте не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, примененных материалов.</p>	<p>Баннер снят.</p>
17	<p>Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Работы осуществляются без учета инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>Для прибора Гранит не реже 1 раза в 3 месяца не проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- измерение напряжения резервного источника;</li> <li>- проверка исправности предохранителей;</li> <li>- проверка включения sireны при нарушении шлейфов с 1 по 8. Отметки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют, подтверждающие документы не представлены</li> </ul>	<p>Администрацией ОО ведутся работы с ООО «Рубин» по организации технического обслуживания прибора Гранит-8.</p>

18	<p>Не осуществляются регламентные работы по обслуживанию извещателей ИП 212-41.</p> <p>В соответствии с инструкцией на данный дымовой пожарный извещатель для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли.</p> <p>Фактически очистка дымовых камер, указанных извещателей не производится – извещатели в пыли, и следах побелки. Отметки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют, подтверждающие документы не представлены</p>	<p>В конце марта 2021 года во время обслуживания АПС техники ООО «Рубин» произвели очистку дымовых пожарных извещателей, о чем сделана запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>
19	<p>Отсутствует крепление к полу ковровой дорожки (ковра) уложенной в холле у входа в дошкольную группу.</p>	<p>Ковровая дорожка снята с пола.</p>
20	<p>На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, примененных для покрытия полов путей эвакуации материалов (ковровой дорожки)</p>	<p>смотреть п.19. Нет необходимости.</p>

Директор школы:



/Ф.М. Бикбаева/