

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

433910 р.п. Радищево ул. Мира, 8 тел. 2-23-60 E-mail: ogpnrud@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16 / 1 / 16

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. Юридическому лицу: Муниципальной казенной общеобразовательной организации «Старозеленовская средняя школа».
2. Должностному лицу: директору муниципальной казенной общеобразовательной организации «Старозеленовская средняя школа» Бикбаевой Фирюзе Мудярисовне.

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому, Радищевскому и Старокулаткинскому районам Ульяновской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ульяновской области Хабиева Сергея Мозафьяровича от 19.02.2021 года №16, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «01» марта 2021 с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин «26» марта 2021.

Общая продолжительность проверки: 19 дней/ 4 часа, проведена **плановая выездная** проверка государственным инспектором Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов Ульяновской области по пожарному надзору Азизовым Вильданом Сагитовичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	На здании школы направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не выполнено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	07.06.2021	
2	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021	
3	Обслуживающий персонал, организующий дежурство в средней школе (объект защиты с массовым пребыванием людей) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты..	п. 30 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021	
4	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021	
5	Лица допускаются к работе на объекте защиты без	п. 3	07.06.2021	

	<p>прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.</p>	Правила противопожарного режима в Р.Ф.	
6	<p>В отношении здания образовательного учреждения руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.</p> <p>В учреждении разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности для отдельных категорий работников и проведения мероприятий.</p> <p>В данных инструкциях о мерах пожарной безопасности отражены вопросы, не относящиеся к осуществлению деятельности образовательного учреждения, либо нарушающие требования Правил противопожарного режима: либо указаны объекты не относящиеся к образовательному учреждению (производственные, складские, детские сады и т.д.)</p>	П. 2, 393 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021
7	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; - проезда транспорта; - порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; - предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометров) для газовой котельной, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; - обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики. 	П. 393 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021
8	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства,; - организацию спасения людей; - проверку включения автоматических систем противопожарной защиты; - отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты); - удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара; - по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара. 	П. 394 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021
9	<p>Программой вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено проведение практической тренировки действий при возникновении пожара и проверка знаний</p>	п. 3 ППР в РФ, п. 15 НПБ «Обучение работников мерам	07.06.2021

	средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.	11Б»	
10	Периодические проверки необходимые для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями не проводятся. (данные работы не указаны в журнале)	п. 60 Правила противопожарного режима в Р.Ф., п. 4.3.2 СП 9.13130.2009	07.06.2021
11	Ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей не проводится, проведенных проверках отметки в журнале учета огнетушителей (до 2021 года и в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты с 01.01.2021) не сделаны.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 105 ФЗ №123-ФЗ; 4.3.6, 4.3.16 СП 9.13130.2009	07.06.2021
12	Программа вводного инструктажа разработана без учета требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. А именно: - в программе не отражен раздел «Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) по условиям пожаро - и взрывоопасности»; - не отражены вопросы «приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и коллективной безопасности» - в программе помимо обязанностей и ответственности работников дополнительно отражен раздел прав сотрудников и руководителя (засоряет программу инструктажа не относящимися к тематике инструктажа вопросами);	п. 3 Правила противопожарного режима в Р.Ф. п. 7 НПБ «Обучение работников мерам пожарной безопасности»	07.06.2021
13	На объекте отсутствует резерв огнетушителей, необходимый для замены огнетушителей, выведенных из эксплуатации на время ремонта, испытания или перезарядки. Объект оснащен минимально необходимым количеством огнетушителей, обеспечивающим расстояние от возможного очага пожара до переносного огнетушителя в 20 м.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 105 ФЗ №123-ФЗ; п. 403 ППР в Р.Ф., п. 4.3.4 СП 9.13130.2009	07.06.2021
14	Баннер, размещенный на фасаде здания не выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2. На объекте не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности, примененных материалов.	П. 25, 33 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021
15	Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Работы осуществляются без учета инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. Для прибора Гранит не реже 1 раза в 3 месяца не проводятся: - измерение напряжения резервного источника; - проверка исправности предохранителей; - проверка включения sireны при нарушении шлейфов с 1 по 8. Отметки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют, подтверждающие документы не представлены	П. 54 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021
16	Не осуществляются регламентные работы по обслуживанию извещателей ИП 212-41. В соответствии с инструкцией на данный дымовой пожарной извещатель для исключения ложных срабатываний из-за запыленности оптической системы извещателя необходимо не реже одного раза в шесть месяцев очищать дымовую камеру от пыли. Фактически очистка дымовых камер, указанных извещателей не производится – извещатели в пыли, и следах побелки. Отметки в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствуют, подтверждающие документы не	П. 54 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021

	представлены		
17	Отсутствует крепление к полу ковровой дорожки (ковра) уложенной в холе у входа в дошкольную группу.	П. 31 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021
18	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных для покрытия полов путей эвакуации материалов (ковровой дорожки).	П. 25 Правила противопожарного режима в Р.Ф.	07.06.2021

С предписанием ознакомлен,
копию получил:

Директор Муниципальной казенной
общеобразовательной организации
«Старозеленовская средняя школа» Бикбаева
Фирюза Мудярисовна

(Подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " марта 2021 года

Государственный инспектор
Павловского, Радищевского и
Старокулаткинского районов по пожарному
надзору Азизов В.С.

(Подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

" " марта 2021 года

М.П.

